



Baterie NiCD pro nouzová svítidla a moduly.

Obj. číslo	Název položky	V	mAh	Typ	v (mm)	l (mm)	š (mm)	Počet čl.	EF000536
Kvalitní NiCD baterie									
909517000	NiCD bat CARLA 3h	4,8 DC	900	NiCD	20	99	28	4	100
909518000	NiCD bat ELLEN	2,4 DC	4500	NiCD	30	50	50	2	100
909520000	NiCD bat CARLA 6h	4,8 DC	1500	NiCD	20	110	20	4	100
909520010	NiCD bat CARLA 6h	4,8 DC	1500	NiCD	25	90	25	4	100

CZ

NiCD baterie s různou kapacitou jsou určeny pro různé typy nouzových svítidel z naší nabídky. Na kapacitě a technickém stavu baterie závisí doba nouzového provozu, proto je potřeba udržovat baterie nabitě a sledovat jejich stav pomocí testovacího tlačítka, kterým jsou některé typy nouzových svítidel vybavena. Aby byla zajištěna požadovaná doba nouzového provozu, je potřeba vyměnit baterii nejpozději za 3 roky.

SK

NiCD batérie s rôznou kapacitou sú určené pre rôzne typy núdzových svietidiel z našej ponuky. Na kapacite a technickom stave batérie závisí doba núdzového prevádzky, preto je potrebné udržiavať batérie nabité a sledovať ich stav pomocou testovacieho tlačidla, ktorým sú niektoré typy núdzových svietidiel vybavená. Aby bola zaistená požadovaná doba núdzového prevádzky, je potrebné vymeniť batériu najneskôr za 3 roky.

EN

NiCd batteries with different capacities are designed for different types of emergency luminaires from our menu. The time of emergency operation depends on capacity and technical condition of the battery, therefore it is necessary to keep the battery charged and monitor their status using the test button, which is part of some types of emergency lighting. To ensure the desired duration of the emergency operation, replace the battery at least every 3 years.